



POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK VE SPRÁVĚ OBCE DARKOVICE

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Daniel Kocián	starosta	21. 7. 2020	
Schválil:	Rada obce Darkovice usnesením č. 11-25/2020 dne 21.7.2020			

Obec Darkovice	Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek	Strana/celkem stran: 1/8
----------------	--	--------------------------

1 ÚČEL

Účelem tohoto dokumentu je doplnit specifické požadavky k zákonným normám při návrhu a realizaci vodovodů pro veřejnou potřebu, přípojek a objektů na vodovodní síti, jejich přeložek, oprav a rekonstrukcí.

2 PŮSOBNOST

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance Obce Darkovice, pro externí projektanty a dodavatele, kteří projektují a realizují stavby na území města Hlučína.

3 ZKRATKY A DEFINICE

PE	polyetylén
DN	jmenovitá světlost
Cu	měď
MPa	megapascal = jednotka tlaku
Sb.	Sbírka zákonů
SM	Směrnice

4 POSTUP

4.1 Požadavky na projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Dokumentace bude navržena v členění dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby dle platné legislativy. V projektové dokumentaci musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k nově navrhovanému vodovodu a přípojek.

4.2 Požadavky na technické provedení vodovodních řadů

4.2.1 Trasa

Vodovodní řady jsou přednostně navrhovány zaokruhované. U nezaokruhovaných řadů je vždy na konci osazen hydrant. Výjimečně u krátkých řadů DN 50, kde je zajištěna dostatečná výměna vody, je možno od osazení hydrantu upustit.

Vodovodní řady jsou ukládány přednostně v pozemcích města Hlučín nebo státu. Na těchto pozemcích se upřednostňuje trasa mimo komunikace v zatravněných plochách. V případě nutnosti umístit řad do zpevněné plochy se upřednostňuje umístění v komunikacích před parkovišti a rozebíratelné povrchy před nerozebíratelnými.

Obec Darkovice	Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek	Strana/celkem stran: 2/8
----------------	--	--------------------------

Pokud je nutno jednotlivé úseky vodovodu či objekty na nich navrhnout do pozemků jiných vlastníků, musí být zajištěna jiná práva k těmto pozemkům zaručující přístup pro provozování. Je upřednostňováno zřízení věcného břemene; smlouvu o smlouvě budoucí je nutno uzavřít před vydáním stavebního povolení. Vodovodní řady jsou přednostně navrhovány tak, aby byly dostupné mechanizaci pro provádění oprav, nových odboček, přípojek atd.

Ochranná pásma vodovodních řadů a pravidla omezující činnosti v nich jsou dána příslušnou legislativou.
- vodovodní řady do průměru 500 mm včetně – 1,5 m od líce potrubí na obě strany

Poloha navrhovaného řadu musí ve vztahu k ostatním sítím splňovat požadavky příslušné normy pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Vodovodní potrubí do DN 200 se navrhuje v podélném sklonu min. 3 ‰,

4.2.2 Dimenze a materiál

Návrh nových vodovodních řadů je nutno doložit hydrotechnickým výpočtem a projednat s Obcí Darkovice, a to především z důvodu zajištění dostatečné kapacity vodovodu, určení místa a způsobu napojení na stávající rozvody. Dále je nutno zajistit kladné závazné koordinované stanovisko města Hlučín.

Vodovodní řady jsou navrhovány v dimenzi DN 80 a větší. Ve výjimečných a odůvodněných případech, pro krátké větve s omezeným počtem připojených nemovitostí a bez požadavku na požární zabezpečení je možno navrhovat veřejné řady i v dimenzi DN 50.

Materiálem pro vodovodní potrubí (veřejné řady i přípojky) dimenze do DN 200 včetně a tlaku do 0,6 MPa je přednostně polyetylén s ochranným pláštěm (PE 100 RC, SDR 11), dále je možno použít tvárnou litinu s cementovou výstelkou. Vnější izolace je používána Zn/Al 400 mg/m² s ochranným nátěrem, pokud z korozního ohrožení nevyplyne potřeba silnější izolace. Použití jiného materiálu je nutno projednat individuálně.

V případě, že se jedná o opravu či přeložku kratších úseků vodovodního potrubí (cca do 100 m) z jiného materiálu, je možno po dohodě s technickým oddělením, použít materiál shodný se stávajícím.

4.2.3 Armatury a spojovací materiál

Na vodovodních řadech se jako uzávěry u menších profilů používají šoupátka.

Při spojování potrubí PE je možné používat pouze svařování elektrotvarovkou. Přírubové T kusy jsou používány na potrubí PE, pokud na ně přímo navazují dvě nebo tři šoupátka. Mechanické spoje je možno používat jen výjimečně a je nutno důsledně dodržet výrobcem předepsané pracovní postupy.

Uzavírací šoupátka jsou používána měkce těsnící klínová. Typ uzavíracích klapek je projednáván individuálně. Těla šoupátek, klapek, hydrantů a litinové tvarovky na vodovodních řadech jsou vyrobeny z tvárné litiny.

Spojovací šrouby a matice u přírubových spojů jsou používány nerezové a pod hlavu šroubu i pod matici je vždy umístěna nerezová podložka. Volba materiálů nebo ošetření šroubů musí umožnit jejich demontáž (různé třídy nerez oceli nebo chemické ošetření). Jako uzávěry na přípojkách jsou používána šoupátka. Pouze u nových PE řadů jsou pro navrtávky používány elektrotvarovky s ventilem. Kulové ventily nesmí být použity ve spojení se zákopovou soupravou.

Pro zákopové soupravy jsou ve zpevněných plochách používány teleskopické tyče, v nezpevněných je možno použít tuhé. Jehlancový nástavec pro klíč a objímka vřetene (spodní ořech) jsou provedeny z tvárné litiny. Klíčová tyč má jako protikorozi ochranu min. pozinkování. Pro zákopové soupravy v plochách s litým asfaltem jsou používány litinové poklopy. V ostatních případech je možno použít plastové, pokud vyhovují statickému zatížení.

Pro zákopové soupravy nejsou používány v žádném případě poklopy s velikostí víčka menší než 12 cm.

Pod poklopy zákopových souprav jsou používány plastové vystřed'ovací podložky. Mezi vrchem ořechu zákopové soupravy a vrchem poklopu musí být zachována vzdálenost min. 15 cm pro umístění technologického zařízení, např. pro záznam šumů.

Nadzemní hydranty jsou navrhovány pouze v případech zdůvodněných požární potřebou. Jejich kapacitu je nutno ověřit výpočtem, případně i měřením. Na základě kapacity vodovodní sítě a požadavku požární ochrany je navržena dimenze hydrantu.

Na vodovodním potrubí se používají oblouky s min. poloměrem 1,5 D. Na potrubí PE je přípustné použít kolena do 45°. Ostrá kolena 90° je možno použít jen výjimečně v technicky odůvodněných případech.

Typ a umístění automatických vzdušníků na vodovodní síti je řešen individuálně.

Všechny armatury na vodovodu umístěné v zemi musí být označeny orientační tabulkou (příloha č. 8).

Ochrana proti korozi u větších profilů – podmínky stanoví provozovatel, případně společnost, která pro provozovatele zajišťuje servis.

Při opravách a přeložkách musí být zohledněno budoucí akustické vyhledávání vodovodního potrubí a poruch na něm. (Není možno např. litinové potrubí opravit vložením kusu plastového). Dále na plastových řadech musí být ve vzdálenostech cca do 100 m možnost kontaktu s potrubím prostřednictvím navrtávky, šoupátka sekčního nebo na odbočce, případně jiným způsobem.

4.2.4 Ukládání vodovodního potrubí

Pro výkop a způsob uložení potrubí platí požadavky výrobce a určuje je projekt v závislosti na místních podmínkách.

Pro nejčastěji kladená vodovodní potrubí, tj. PE do DN 200 včetně, v běžných podmínkách (bez extrémního zatížení) jsou požadavky na výkop a uložení potrubí upřesněny a upraveny takto:

Výkop

Optimální krytí potrubí je 1,2 m. Jiná hloubka uložení musí být zdůvodněna, např. vyšší krytí v komunikaci, křížení jiných inženýrských sítí atd.

Minimální šířka rýhy je dána požadavkem zajistit min. 15 cm mezi vnějším lícem potrubí a stěnou výkopu pro provedení kvalitního obsypu.

Pokládka a zásyp

Pro lože a zásyp se používá těžký písek. Lože pro uložení potrubí bude tloušťky 10 cm. Lože je nutno urovnat do předepsané nivelety. Hutnění není nutné. Obsyp potrubí se provádí do úrovně vrchu potrubí. Hutnění postačuje v rozsahu, který zaručí úplný obsyp potrubí.

Zásyp potrubí se provádí 30 cm nad vrch potrubí, bez hutnění. Na této vrstvě je uložena signalizační folie. Při vhodných geologických podmínkách (jemnozrnné a sytké zeminy) je možno po dohodě se zástupcem provozovatele nahradit písek pro obsyp a podsyp výkopkem. V tom případě bude použito potrubí s vnější ochrannou vrstvou. Je však nutno dodržet požadavky výrobce potrubí na uložení a zásyp především s ohledem na zrnitost zeminy. Zásyp rýhy v komunikacích je prováděn těžkým lomovým kamenivem. Skladbu zásypu určí PD.

Z hlediska dozorování stavby je pro správné uložení potrubí rozhodující kontrola urovnání lože a tloušťky podsypu, šířka a správné provedení obsypu a tloušťka zásypu před uložení folie.

Technické řešení bezvýkopových oprav a sanací je projednáváno individuálně se zástupci Vak Hlučín, s.r.o.

4.2.5 Ostatní podmínky pro stavbu

Vodovodní řady jsou budovány vždy na základě rozhodnutí o povolení stavby nového nebo změně hotového vodního díla.

Po dobu výstavby vodovodu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím vodovodu, aby nebyly nijak omezeny možnosti provozovatele zajišťovat plynulou dodávku pitné vody. Kde hrozí poškození, budou zařízení na vodovodu vhodným způsobem chráněna, např. skružemi kolem obnažených hydrantů a vřeten šoupátek apod.

Odvodnění hydrantů bude chráněno geotextílií, aby byla zaručena jeho funkčnost. Při skladování a montáži potrubí, tvarovek a armatur musí být dodrženy podmínky výrobců a důsledně chráněny před vniknutím nečistot a živočichů.

Potrubí uložené v zemi je pro vyhledání polohy opatřeno vodiči 1 x Cu 4 mm² připevněnými k vrchu potrubí. Vodiče pro vyhledávání jsou vyvedeny pod poklapy armatur na vodovodním řadu (uzávěry a hydranty). Vodiče jsou spojovány svorkami nebo pájením a spoje opatřeny vodotěsnou izolací. Z každé trasy vodovodu opatřené vodiči jsou oba vyvedeny samostatně až pod poklop. To znamená na konci trasy 1 vodiče, u armatury v průběhu trasy 2 vodiče, u odbočky 3 vodičů. U průběžných vodičů je pod poklopem svinuto cca 0,5 m vodiče, může být ponechán v celku s izolací.

Na vodičích uložených v zemi nesmí být porušena izolace, případně musí být opravena jako by se jednalo o vedení silové elektřiny. Každý spoj v zemi spojuje vždy pouze dva konce vodičů. Vodič je od potrubí pod poklop veden v samostatné chrániče, aby bylo zaručeno jeho neporušení při provádění zemních prací. Nepřípustné je navinutí na zákopovou soupravu či hydrant.

Obec Darkovice	Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek	Strana/celkem stran: 5/8
----------------	--	--------------------------

Zkouška funkčnosti vodičů se provádí po provedení zemních prací. Max. vzdálenost mezi vývody vodičů je 1500 m. Ve výšce 30 cm nad vrchem potrubí je uložena neperforovaná výstražná folie, modrá nebo bílá s označením vodovodní řad. Ve složitých podmínkách (větší profily, velké namáhání atd.) je požadováno statické posouzení pevnosti potrubí.

Přepojení nového potrubí na stávající síť, napojení nových nebo přepojení stávajících přípojek provádí na základě objednávky Vak Hlučín, s.r.o.

Totéž platí i pro manipulace s armaturami na síti a odběry vody pro účely proplachů, tlakových zkoušek atd. (proplachy viz příloha. č. 1).

Zástupce provozovatele je vždy přizván ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Pro nové, opravené či přeložené vodovodní řady bude zpracována dokumentace skutečného provedení, která bude ve dvou vyhotoveních předána provozovateli. V dokumentaci bude doloženo polohopisné a výškopisné zaměření (viz příloha č. 4). Ke kolaudaci budou v dokladové části doloženy výsledky tlakové zkoušky, rozbor vzorku vody v rozsahu zkráceného rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění, doklady o shodě použitých materiálů, protokol o funkčnosti vodičů apod.

Veškeré zkoušky budou provedeny za účasti zástupce budoucího provozovatele.

Svařování PE potrubí na staveništi v temperovaných stanech při teplotách pod +5°C je možné jen výjimečně v provozně odůvodněných případech a za přítomnosti dozoru provozovatele.

Pro odstranění zoxidované vrstvy na PE před svařováním je zakázáno používat ruční škrabky, je nutno použít mechanické.

Vinuté potrubí PE je možno používat do DN 50 včetně. Pro větší profily je používán tyčový PE.

4.2.6 Zrušení potrubí

Vodovodní řady, které již nebudou nadále využívány, jsou rušeny a to buď na základě samostatného rozhodnutí o odstranění vodního díla, nebo v rámci opravy či rekonstrukce. Při rušení je požadováno:

Odstranění všech povrchových znaků původního potrubí (poklopy, orient. tabulky, zákopové soupravy, ovládací tyče atd.).

Zabetonování nebo zaplnění montážní pěnou všech obnažených konců stávajícího potrubí u profilu do DN 150.

U profilů DN 200 a větších bude potrubí zaplněno vhodným způsobem, např. popílkocementovou směsí. Rušené šachty jsou demontovány do hloubky min. 1 m pod upravený terén a zasypány.

4.3 Požadavky na technické provedení přípojek

Každá nemovitost, případně každé popisné číslo u domu s více vchody, má mít samostatnou vodovodní přípojku. Vlastnictví vodovodní přípojky určuje příslušná legislativa. (Pokud není prokázáno jinak, vlastníkem přípojky je vlastník připojené nemovitosti nebo pozemku).

Více přípojek pro jeden objekt nebo rozsáhlejší areál je možno zřídit jen výjimečně po dohodě s provozovatelem. Pro napojení přípojky se používají navrtávky, pokud to není technicky možné, je vysazena odbočka. Odbočení a navrtávka je součástí vodovodního řadu včetně uzávěru na přípojce. Pro materiál přípojek a jejich ukládání platí totéž co pro vodovodní řady. Navrtávka na novém potrubí PE se provádí vždy elektrotvarovkou. Na stávajícím potrubí je nutno navrtávku provést příslušným navrtávacím pasem. Profily přípojek vychází z hydrotechnického výpočtu. Nepoužívá se potrubí PE 25 (DN 20).

Přípojky do DN 50 včetně jsou prováděny pokud možno z jednoho kusu potrubí.

Trvale nepřístupné spoje jsou prováděny výhradně elektrotvarovkami. Prostupy potrubí ve stěnách nebo pod základy musí být provedeny tak, aby byla zajištěna jejich úplná vodotěsnost a plynotěsnost. U novostaveb je potrubí vedeno v chrániče, u dodatečně prováděných prostupů stěnami chránička není nutná.

U veřejných budov je u nových přípojek ke kolaudaci požadován rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění, odebraný na výtoku z přípojky nebo vnitřních rozvodech. Provozovatel si vymínuje právo na kontrolu provedení přípojky bezprostředně před záhozem v celé její délce. Trasa přípojky musí být navržena co nejkratší bez zbytečných lomů.

4.4 Měření spotřeby vody

Spotřeba vody je měřena fakturačním vodoměrem. Typ a profil vodoměru určuje provozovatel. Vodoměry jsou umísťovány do technických místností nemovitostí. V případech, kdy délka vodovodní přípojky přesahuje 25m je požadována vodoměrná šachta. O umístění vodoměru rozhoduje provozovatel.

Pro jednotlivé způsoby umístění vodoměru platí tyto zásady:

Vodoměrné šachty podzemní

Je upřednostňováno umístění co nejbližší místu odbočení přípojky, na veřejném prostranství a pokud možno v nezpevněných plochách. V odůvodněných případech je možné umístění uvnitř oploceného areálu odběratele. Vodoměrná šachta je vybudována dle ČSN 755411, pokud možno s gravitačním odvodněním. Doporučené minimální vnitřní rozměry jsou 1200 x 900 x 1600 mm (délka, výška, šířka), žebřík nesmí zasahovat do průřezného profilu poklopu, min. rozměr poklopu je 600 x 600 mm. Vodoměry malé dimenze (zpravidla rodinné domy) je možno osazovat do vodoměrné šachty typu tubus. Vodoměrná tubusová šachta musí odpovídat požadavkům na montáž axiálního vodoměru se stavební délkou 165 -190 mm a musí splňovat veškeré náležitosti a požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - §13 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky - § 13 Prohlášení o shodě a Příloha č. 2. skupina 7/9. Tuhost těla tubusu a jeho poklopu musí odpovídat jejich umístění v terénu (ochrana proti mechanickému poškození). Nepovolují se tubusy v místech s vysokou hladinou spodní vody.

Vodoměrné šachty nadzemní:

Používají se typizované nadzemní šachty k tomuto účelu určené, které zajišťují dostatečnou ochranu vodoměru před poškozením a zamrznutím. Vodoměrná šachta je umístěna na hranici veřejného prostranství a soukromého pozemku jako součást oplocení. V odůvodněných případech může být umístěna přímo na lici objektu.

Uvnitř objektu je možno umístit vodoměr při splnění těchto podmínek:

Vodoměr je umístěn v technické místnosti, kde nehrozí nebezpečí vzniku škod na majetku při provádění odečtů, výměnách a v případě poruchy na vodoměru. Přípojka není vedena po pozemcích třetích subjektů. Místnost, kde je vodoměr umístěn, je gravitačně odvodněna. Vodoměr je umístěn bezprostředně za vstupem potrubí do objektu. Umístění vodoměru umožní jeho pravidelný odečet, bezproblémovou montáž a výměnu a je nutno toto individuálně projednat s provozovatelem. Vodoměrná sestava je umístěna v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení. Vodoměr je součástí vodoměrné sestavy. Ta je tvořena uzávěrem, vodoměrem, zpětnou klapkou a uzávěrem s výpustným ventilem. Výpustný ventil je umístěn zásadně za vodoměrem. Filtr před vodoměrem je umístěn u vodoměrů DN 40 a větších, u menších profilů je filtr součástí vodoměru a jako samostatná armatura se neosazuje.

Jako kontrolní měřidla na vodovodní síti jsou používány mechanické vodoměry nebo indukční průtokoměry s výstupem pro osazení dataloggeru či dálkový přenos. Typ měřidla i výrobce určuje provozovatel.

Podle potřeby provozovatel umísťuje na fakturační i kontrolní vodoměry krátkodobě nebo i trvale zařízení pro uchování či přenos dat.

4.5 Objekty na vodovodní síti

4.5.1 Vodojemy a čerpací stanice

Technické řešení těchto objektů musí být projednáno s provozovatelem.

5 PRAVOMOCI, ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI

Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti jsou stanoveny ve výše uvedeném textu.

Při výstavbě a opravách vodovodních řadů a přípojek je nutno dodržovat podmínky pro přerušení dodávky vody spotřebitelům v souladu s § 9, odst. 6a) a odst. 7b) zákona [2].

6 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| [1] | Zákon č. 183/2006 Sb., | O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)v platném znění |
| [2] | Zákon č. 274/2001 Sb., | O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění |
| [3] | SM/054 | Postupy k zajištění kvality pitné vody v distribuční síti - příloha č. 4:
Metodický pokyn k provádění proplachů |
| [4] | SM/054 | Postupy k zajištění kvality pitné vody v distribuční síti – bod 4.1.2.1 |

7 PŘÍLOHY

Textové přílohy

Příloha č. 1 Zajištění kvality vody v nových a rekonstruovaných řadech a přípojkách

Příloha č. 2 Výčet dokladů nutných při předání a převzetí stavby

Příloha č. 3 Postup při výstavbě nové nebo rekonstrukci stávající vodovodní přípojky

Příloha č. 4 Požadavky na geodetické zaměření staveb a jejich předávání společnosti Vak Hlučín, s.r.o.

Grafické přílohy

Příloha č. 5 Příčný řez uložení potrubí

Příloha č. 6 Vzorový kladečský plán pro potrubí z tvárné litiny

Příloha č. 7 Vzorový kladečský plán pro potrubí PE

Příloha č. 8 Tabulka pro označení armatur

Obec Darkovice	Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek	Příloha č.:1 Strana/celkem stran: 1/2
----------------	--	--

Zajištění kvality vody v nových a rekonstruovaných řadech a přípojkách

V souvislosti s povinnostmi provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu vyplývajícími ze zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky 252/2004 Sb, stanoví Obec Darkovice pokyny k provádění dezinfekcí vodovodních řadů:

Proplach

Na dokončeném vodovodním řadu nebo přípojce po tlakové zkoušce je proveden proplach, kdy min. množství vody je 3 – 5 násobek objemu vody v potrubí.

Po proplachu je nutno z daného řadu odebrat kontrolní vzorek k provedení rozboru v akreditované laboratoři, v rozsahu kráceného rozboru (§ 4, odst. 3, vyhl. 252/2004 Sb.). Pokud vzorky vykazují vyhovující kvalitu pitné vody, lze potrubí uvést do provozu bez provedení dezinfekce.

Dezinfekce

Dezinfekci potrubí je možno provádět dvěma způsoby. Jejich volba závisí na místních podmínkách a je v kompetenci dodavatele.

Klasická dezinfekce

Použití nižší koncentrace dezinfekčního roztoku po dobu 24 hodin (33 ml NaClO/m³).

Rychlá dezinfekce

Použití vyšší koncentrace dezinfekčního roztoku po dobu 4 hodin (200 ml NaClO/m³).

Podmínky provádění dezinfekce potrubí

Po celou dobu provádění dezinfekce musí být zajištěno, že dezinfikované potrubí je prokazatelně odděleno od provozované vodovodní sítě. Za prokazatelné a dostačující se považuje uzavření funkční armaturou, toto oddělení musí prověřit provozovatel. Zhotovitel zodpovídá za to, že za žádných okolností nedojde k propojení dezinfikovaného řadu s vodovodní sítí (např. chybnou manipulací na armaturách apod.).

Po dokončení dezinfekce se provede vypuštění a proplach dezinfikovaného řadu. Pokud se proplach provádí pitnou vodou ze stávajícího systému distribuční sítě, musí být zajištěno, aby se dezinfekční roztok nedostal do provozované sítě. To znamená, že proplach se provádí jen z jednoho místa a dezinfikovaný řad musí být na opačném konci otevřen.

Podle potřeby je nutno proplach provádět opakovaně a případně i ve více směrech, aby bylo dosaženo dokonalého vypláchnutí dezinfekčního prostředku. Pro ověření, zda bylo potrubí dostatečně propláchnuto, musí být provedeno stanovení volného a celkového chloru s tím, že koncentrace volného chloru nesmí překročit 0,30 mg/l a celkového chloru 0,50 mg/l.

Obec Darkovice	<u>Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek</u>	Příloha č.:1 Strana/celem stran: 2/2
----------------	---	---

Z dezinfikovaného řadu musí být následně odebrán kontrolní vzorek k provedení rozboru v akreditované laboratoři (viz výše). U samostatného řadu se vzorek odebírá na konci řadu ve směru toku vody. Pokud se jedná o rozsáhlejší systém, odebírají se vzorky na všech koncích, či nejvzdálenějších místech zaokruhané sítě. V případě pochybností určí odběrná místa objednatel.

Neprovedení nebo nerespektování všech náležitostí uvedenými v těchto požadavcích bude hodnoceno jako hrubá závada při převzetí stavby provozovatelem a bude vrácena dodavateli k doplnění.

Obec Darkovice	Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek	Příloha č.: 2 Strana/celkem stran: 1/1
----------------	--	---

Výčet dokladů nutných k odevzdání a převzetí dokončeného díla

Vodovodní řady

- projektová dokumentace staveb opravená dle skutečného provedení: 2x
- geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích: 2x
- zápis o výsledku tlakové zkoušky
- protokol vyhovujícího rozboru vody
- atest potrubí, atesty prefabrikovaných šachet
- atest kovového vodiče pro vyhledávání potrubí
- jde-li o ocelové potrubí - zápis o jiskrových zkouškách
- protokol o funkčnosti katodové ochrany

U nadzemních stavebních objektů je dále nutno předat:

- revizní zkoušky elektrozařízení
- revizní zpráva hromosvodů
- osvědčení o jakosti a kompletnosti technologického zařízení
- atesty dodaných zařízení (tlakové nádoby, jeřáby apod.)
- záruční listy strojů a zařízení

Existující stavby, ke kterým není možno původní doklady dohledat

- týká se výjimečných případů předávání nalezené infrastruktury
- dokumentace skutečného provedení stavby, případně pasport stavby, včetně ověření
- dle § 125 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
- nabývací titul
- vyčíslení hodnoty majetku po jednotlivých objektech (odhad znalce)

Obec Darkovice	Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek	Příloha č.:3 Strana/celkem stran: 1/1
----------------	--	--

Postup při výstavbě nové nebo rekonstrukci stávající vodovodní přípojky

Realizace nové přípojky

Realizaci vodovodní přípojky provádí zhotovitel na základě objednávky (smlouvy) investora, dle podmínek platného stavebního povolení, schválené projektové dokumentace a v souladu s vyjádřením Obce Darkovice.

Realizace přípojky zahrnuje:

- montáž přípojky včetně navrtání potrubí a osazení vodoměru
- uložení vytyčovacího vodiče na potrubí
- uložení signalizační folie nad potrubí ve veřejném prostranství
- tlaková zkouška dle platné legislativy
- proplach odstaveného úseku potrubí
- geodetické zaměření (pouze v případě požadavku objednatele)

Poznámky:

- vodovodní přípojku hradí investor.
- tlaková zkouška musí být provedena za přítomnosti provozovatele.

Opravy a rekonstrukce vodovodní přípojky

Opravy vodovodních přípojek v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, se provádí bez projektové dokumentace a stavebního povolení. Zhotovitelem je vždy provozovatel vodovodní sítě.

Důvodem opravy bývá zpravidla nefunkční armatura nebo únik vody. Tyto opravy a údržba vodovodní přípojky jsou zajišťovány na náklady provozovatele vodovodní sítě - viz § 3, odst. 7 zákona.

V případě, že není možné provést pouze opravu, provádí se rekonstrukce přípojky pokud možno v celém rozsahu (zpravidla přípojka z materiálu ocel a olovo). Důvodem je většinou nevyhovující technický stav přípojky, který může být zjištěn i při provádění lokální opravy, nedostatečná kapacita přípojky, nebo zhoršení kvality vody. V těchto případech se rekonstrukce realizuje na základě objednávky vlastníka nemovitosti (odběrného místa).

V případě, že nedojde k dohodě mezi provozovatelem vodovodu a vlastníkem vodovodní přípojky na financování rekonstrukce přípojky, může být krajním řešením až odstávka stávající vodovodní přípojky z důvodu jejího nevyhovujícího technického stavu.

Při opravě a výměně části (částí) přípojky se provádí pouze tlaková zkouška provozním tlakem dotčeného úseku přípojky a proplach vodovodní přípojky bez laboratorního rozboru vzorku vody.

Obec Darkovice	Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek	Příloha č.:4 Strana/celkem stran: 1/2
----------------	--	--

Požadavky na geodetické zaměření staveb a jejich předávání společnosti Vak Hlučín, s.r.o.

Následující požadavky vycházejí z potřeb společnosti Vak Hlučín, s.r.o. a správy mapové dokumentace liniových i prostorových staveb v jejím provozování, která je prováděná prostřednictvím geografického informačního systému (GIS). Tyto požadavky se týkají zaměření všech staveb, rekonstrukcí, oprav a souvisejících staveb nebo jejich součástí (např. stavby vodovodních a kanalizačních přípojek, areálových kanalizací s vtokem do veřejné kanalizace apod.).

Podmínky pořízení a předání dokumentace staveb:

1. Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 013410.
2. V případě podzemních objektů (zejména objektů inženýrských sítí) musí být geodetické zaměření provedeno vždy před záhozem!
3. U liniových objektů musí být zaměřeny všechny lomové body trasy, odbočky, křížení s jinými objekty inženýrských sítí, středy poklopů kanalizačních šachet, navrtávací pasy přípojek, ovládací prvky (armatury), vnější obrysy souvisejících objektů (komor, šachet, strojoven, ...), vstupy přípojek do objektů, změny charakteristik (změna materiálu nebo profilu), chráničky (začátek a konec) apod..
4. V případě vodovodních řadů s přípojkami nestačí zaměření ventilů na přípojkách, u každého ventilu je nutno zaměřit také osu potrubí vodovodního řadu (navrtávacího pasu, odbočky, ...) !
5. U nadzemních objektů bude provedeno zaměření všech objektů na terénu (půdorysy budov, komunikace, zídky, sloupy, oplocení apod.).
6. Zaměření všech bodů bude provedeno polohopisně i výškopisně.
7. V objektech kanalizační sítě budou výškově zaměřeny všechny charakteristické body - lomové body shybek, přepadové hrany odlehčovacích komor, vtoky a výtoky do/z vstupních a revizních šachet apod.
8. Zaměření bude provedeno v absolutních souřadnicích (nikoliv v místních systémech) - polohopis v JTSK, výškopis s navázáním na státní nivelaci.
9. Dokumentace zaměření bude obsahovat:
 - technickou zprávu se základním popisem průběhu měření a identifikací zhotovitele (datum měření, název firmy, jméno geodeta, adresa, telefonní číslo),
 - situaci v měřítku s vyznačením trasy a zákresem všech zaměřených prvků (číslované body), popisem všech měřených úseků (profil, materiál a délku jednotlivých úseků)
 - seznam souřadnic a výšek bodů polohového bodového pole a seznam souřadnic podrobných bodů.
10. Seznamy souřadnic budou předány v tištěné i elektronické podobě (na vhodném paměťovém médiu) v textovém formátu dle tohoto předpisu:

typ souboru *.txt, nebo jiný běžně používaný textový formát

formát souřadnice absolutní hodnota v metrech se třemi desetinnými místy

Obec Darkovice		Příloha č.:4
	Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek	Strana/celkem stran: 2/2

pořadí sloupců číslo bodu
 souřadnice Y
 souřadnice X
 souřadnice Z1 (niveleta dna u kanalizace, horní hrana u vodovodů a objektů)
 souřadnice Z2 (pouze u kanalizace - poklopy šachet)
 textová poznámka (popis měřeného prvku - lom, šoupátko, roh šachty, apod.,
 v poznámkách nebudou používány zkratky!)

oddělovače sloupců


mezery (2 a více)

11. Sloupce budou v pevném formátu, tzn. příslušná data (číslo bodu, souřadnice Y, ...) budou na každém řádku umístěna na pevných pozicích.
12. Elektronicky bude rovněž předána situace ve formátu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf. Barvy prvků, čísla jednotlivých vrstev a další atributy nejsou předepsány.
13. Dokumentace zaměření stavby bude předávána Obci Darkovice vždy současně s projektem stavby opraveným dle skutečného provedení. Situace zaměření přitom musí být v souladu se situací a kladečským plánem v prováděcí dokumentaci.

Neprovedení nebo nepředání dokumentace se všemi náležitostmi uvedenými v těchto požadavcích bude hodnoceno jako hrubá závada při převzetí stavby provozovatelem a bude vrácena dodavateli k doplnění.

MIMO KOMUNIKACI


V KOMUNIKACI

**LEGENDA:**

- 1 - ZÁSYP VÝKOPKEM - HUTNĚNO PD 300 mm
- 2 - OBSYP POTRUBÍ - TĚŽENÝ PÍSEK - DO VÝŠKY 300 mm NAD POTRUBÍ
- 3 - PÍSKOVÉ LOŽE - TĚŽENÝ PÍSEK
- 4 - ZÁSYP - PŘÍRODNÍ LOMOVÉ KAMENNO - HUTNĚNO PD 300 mm

PŘÍKLAD ULOŽENÍ POTRUBÍ

VZOROVÝ KLADEČSKÝ PLÁN PRO POTRUBÍ Z PE




Poznámka: Je-li to technicky možné, odbočku vysadit pomocí navrtávacího pásu.

TABULKA PRO OZNAČENÍ ARMATUR ROZMÍSTNĚNÍ A VÝZNAM ZNAKŮ

- 1 – BARVA
 MODRÁ – vodovodní armatury, šachty a ostatní zařízení pro vodovod
 ČERVENÁ – hydranty
 Barevné provedení písmen : podklad dle barvy tabulky, písmo bílé
- 2 – ROZMĚRY
 MALÁ – 105 mm x 100 mm (typ A – pro vodovodní přípojky)
 VELKÁ – 105 mm x 150 mm (typ B – ostatní)
- 3 – DRUH ARMATURY
 V – ventil
 S – šoupátko, klapka
 H – hydrant
 A – šachta
- 4 – FUNKCE ARMATURY
 M – monitorovací uzávěr
 X – pásmový uzávěr

VELKÁ TABULKA



MALÁ TABULKA

